



- NOTE:**
- ① AFBRYDER I SRO-RUM SKAL MONTERES I LEDNINGSKANAL
  - ⊗ : DISP. KABEL
- SIGNATURER:**
- ⊗ : SMEDEGAARD EL-VARIO KONTAKTOR TYPE 132
  - ⊗ : SOM LK 111 B2004
  - ⊗ : SOM LK 172 T0116

**TEGNINGEN GÆLDER KUN ELINSTALLATIONER**

m	TT - JØRNING	30.05.13	JU	RASL	KH
l	SOM UDFØRT, UDSKIFTNING AF AC/DC DREV	01.07.11	JU	HOJ	KH
k	UDSKIFTNING AF AC/DC DREV (+ OLIELEVEL MÅLER)	08.01.10	HOJ	SKW	KH
j	NY UNDERSTATION, SOM UDFØRT	12.10.07	JU/SKW	KH	PHF
i	NY SRO UNDERSTATION	19.05.06	BK	KH	SRL
h	STIKKONTAKT FOR MI-MÅLER FLYTTET	01.06.93	KH/LAV	SL	-
g	OPRETTEL TIL NYT NUMMERSYSTEM	28.11.89	LBO/HB	SL	-
f	KABEL OG TAVLENR. ANDRETT, INST. ER MARKET IFLG.TEG	08.04.88	CC/CES	PEL	-
e	DIVERSE SOM UDFØRT	01.12.86	AMO/OI	DL	-
d	DIVERSE RETTELSE	06.06.86	AB/OI	JFS	-
c	3. LØGAVE - NYT RØRARRANGEMENT	06.03.86	AB/OI	JØK	-

**CTR** Centrakommunernes Transmissionsselskab I/S  
 STEEN JOHANSSENS VEJ 38 • POSTBOKS 9 • DK-2000 FREDERIKSBERG • TELEFON 38 18 57 77 • TELEFAX 38 18 57 99

Centrakommunernes Kraftvarmeforsyning  
 SØNDERENGEN 350

SPIDSLASTLÆG NYBROVEJ  
 KRAFTINSTALLATION  
 PLAN

Målestok: 1:50  
 Tegningsformat: 594 x 1260  
 Side nr.: 8113  
 Tegnings nr.: 35080 H400 m

**RAMBOLL**

1. SAL

STUEPLAN

00PH0805E