

NOTE:

SIDE 2-3 : KABELLISTE


a	SOM UDFØRT. UDSKIFTNING AF AC/DC DREV	01.07.11	JU	HOJ	KH
Udgave	Tekst	Dato	Initialer	Kontr.	Godkendt

Bygherre:
CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
 ST.ØR. JOHANSENSVEJ 38 POSTBØX 9 DK 2000 FREDERIKSBERG · TLF. 38185777 FAX 38185799

Projekt:
Centralkommunernes Kraftvarmeforsyning

Projektidél:
SØNDERENGEN 350

Tegningsbetegnelse:
 SPIDSLASTANLÆG NYBROVEJ
 TAVLE EB01 OG EB02
 TILSLUTNINGSLISTE



Målforhold: -----	Tegnings format: 297 x 210	Sags nr.: 8117	Tegnings nr.: 35080 H704 a
----------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------

Rådgiver:
RAMBOLL
 Hannebmanns Alle 53 Telefon 51 61 10 00
 2300 København S Telefax 51 61 10 01
 Danmark

Kabel nr.	Kabel type	Kore nr.	Fra	Terminal nr.	Til/fra	Terminal nr.		Til	Terminal nr.	Bemærkninger
						Til	Fra			
EB01-001	3x50+35 NOSP - CU	brun sort Grå Skærm	EB01	U2	PRM600		U2	PRM600	U2	Forsyning (molorkabel) PRM600
				V2			W2			
				W2			V2			
				PE			PE			
EB01-002	3x50+35 NOSP - CU	brun sort Grå Skærm	EB01	U2	PRM600		U2	PRM600	U2	Forsyning (molorkabel) PRM600
				V2			W2			
				W2			V2			
				PE			PE			
EB01-202	3X1 ÖLFLEX m skærm	1 2 3	EB01	X103:3	Dåse skiftes		X103:3	PS-665	NC	PRESSOSTAT TRYKSIDE PRM600
				X103:4			C			
				PE						
EB01-203	3X1 ÖLFLEX m skærm	1 2 3	EB01	X103:1	Dåse skiftes		X103:1	PS-601	NC	PRESSOSTAT SUGESIDE
				X103:2			C			
				PE						
EB01-204	10x1 ÖLFLEX m skærm	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	EB01	X101:1	Dåse skiftes		X101:1	PRM600	1S1	NYT KABEL 3 x PT100 følere PRM600
				X101:2			1S2			
				X101:3			1S2			
				X101:4			2S1			
				X101:5			2S2			
				X101:6			2S2			
				X101:7			3S1			
				X101:8			3S2			
				X101:9			3S2			
EB01-205	3X1 ÖLFLEX m skærm	1 2 3	EB01	X103:5			X103:5	EA01	X10-31	FÆLLES PRESSOSTAT
				X103:6			X10-32			
				PE						
EB01-208	3X1 ÖLFLEX m skærm	1 2 3	EB01	X103:7			X103:7	PRM600		TERMISTOR MOTORTEMP.
				X103:8			LEJTEMP			
				PE						
<p>Klient: CTR Tegningsbetegnelse: KABELLISTE - MONTERES</p> <p>Projekt: SPIDSLAST NYBROVEJ</p>										
<p>Anlæg NYC Plac. Godk. SKW Konst. HOJ Id: 8113 Teg. nr. 35080h704_a</p> <p>Dato: 2011-03-01 side 2</p>										

Kabel nr.	Kabel type	Kore nr.	Fra	Terminal nr.	Til/fra	Terminal nr. Til	Terminal nr. Fra	Til	Terminal nr.	Bemærkninger
EB02-001	3x50+35 PSP - CU (SORT KABEL)	Blå	EB02					PRM620	U2	Forsyning (motor-kabel) PRM620 FASERNE ER BYTTET I KLEMKASSEN GENAVENDT MOTOR KABEL (FRA PRM600 / EB01)
		Grå							W2	
		Rød							W2	
		Skærm							PE	
EB02-002	3x50+35 PSP - CU (SORT KABEL)	Blå	EB02					PRM620	U2	Forsyning (motor-kabel) PRM620 FASERNE ER BYTTET I KLEMKASSEN GENAVENDT KABEL
		Grå							W2	
		Rød							W2	
		Skærm							PE	
EB02-202	3X1 ÖLFLEX m skærm	1	EB02	Dåse skiftes				PS-666	X103:3	PRESSOSTAT TRYKSIDE PRM620
		2							X103:4	
		3							PE	
EB02-203	3X1 ÖLFLEX m skærm	1	EB02	Dåse skiftes				PS-621	X103:1	NYT KABEL PRESSOSTAT SUGESIDE
		2							X103:2	
		3							PE	
EB02-204	10x1 ÖLFLEX m skærm	1	EB02	Dåse skiftes				PRM620	X101:1	NYT KABEL 3 x PT100 følere PRM620
		2							X101:2	
		3							X101:3	
		4							X101:4	
		5							X101:5	
		6							X101:6	
		7							X101:7	
		8							X101:8	
		9							X101:9	
		10								
EB02-205	3X1 ÖLFLEX m skærm	1	EB02					EA01	X103:5	FELLES PRESSOSTAT NYT KABEL
		2							X103:6	
		3							PE	
EB02-208	3X1 ÖLFLEX m skærm	1	EB02 A411					PRM620 LEJETEMP	X103:7	TEMISTOR MOTORTEMP. NYT KABEL
		2							X103:8	
		3							skærm	

Klient: CTR

Projekt: SPIDSLAST NYBROVEJ

Tegningsbetegnelse

KABELLISTE - MONTERES

Anlæg

NYC

Konstr. HOJ

SKW

Id: 8113

Tegn. nr. 35080H704_a

Date: 2011-03-01

side

3