



CTR | 40MW El-kedel

Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel

Udbudsbekendtgørelse nr. 453936-2016

Rettelsesblad 04

Projekt nr 20160014
Udbudsbekendtgørelse 453936-2016

Version 1.0 / 21022017

Udarbejdet for:

CTR
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Att.: Jan Hindsbo
JAH@ctr.dk

Udarbejdet af:

Jesper Peter Menne Baunsgaard
jesper@ingenioerhuse.dk
INGENIØR HUSE
Michael Drewsens Vej 23
DK-8270 Højbjerg
8611 8596
Info@ingenioerhuse.dk | www.ingenioerhuse.dk
CVR-NR. 37967432

Kontrolleret af:

Rasmus Fauerholdt
rasmus@ingenioerhuse.dk

INDHOLD

1. RETTELSER OG KORREKTIONER.....	4
1.1. Spørgsmål.....	4

1. RETTELSER OG KORREKTIONER

1.1. Spørgsmål

Følgende spørgsmål er modtaget;

	Spørgsmål	Svar
1	Vedr 'Udbudsbeskrivelse – Pkt. 15.4 10 kV Koblingsudstyr & Bilag 7' Krav til felter omtalt i Bilag 7, er det udtryk for specifikationen til anlægget?	Ja, det er den generelle vejledning. Men, da CTR 40MW FEF projektet er et 'stand-alone' anlæg, som kun føder en el-kedel, kan der godt fraviges i henhold til disse regler. Men, i tilbuddet bedes tilbudsgivere specificere hvor der fraviges.
2	Der synes ikke at være refereret til, eller omtalt bilag i udbudsmaterialet, men der er bilag med. Hvad skal bilag bruges til?	Se Afsnit 17.6, punkt 39 i CTR 40MW FEF Udbudsbeskrivelse v1 21122016.pdf Bygherre ønsker disse opfyldt hvor muligt og som basisgrundlag, men tilbudsgiver gives i videst muligt omfang mulighed for at vise muligheder for optimering af total entreprisen.
3	Hvis bilag skal anvendes, hvad vægter højest, bilag eller udbudsmaterialet?	Afsnit 8.1.3.2. samt Afsnit 8.3 fra CTR 40MW FEF Udbuds-betingelser v1 21122016.pdf beskriver valgprocessen – det er en samlet vurdering af bevæggrundene for teknologivalg som lægges til grund for 'opgavebeskrivelse og løsning' samt 'kompetence'.
4	Radius er kommet med ændrede krav til design. Bygherre ønsker pris på; <i>150 mm² blank CU mellem CTR og Radius</i> Se også Bilag 201 - CTR 40MW FEF Koncepttegning transformer layout.pdf, og derfor er der oprettet et nyt punkt på Bilag 401 - CTR 40MW FEF TBL v2 21022017, fane 4 'El-arbejde optioner'	
5	Bygherre ønsker indføjet;	

	<p>Pris på <i>ekstra fiber i tredje tomrør fra CTR til Radius</i></p> <p>og derfor er der oprettet et nyt punkt på Bilag 401 - CTR 40MW FEF TBL v2 21022017, fane 4 'El-arbejde optioner'</p>	
6	<p>Med reference til rettelsesblad 03, punkt 13.</p> <p>Bygherre ønsker at se <i>prisforskellen for henholdsvis lastafbryder og adskiller</i>. Pris skal inkludere opstilling, montage etc.</p> <p>og derfor er der oprettet et nyt punkt på Bilag 401 - CTR 40MW FEF TBL v2 21022017, fane 4 'El-arbejde optioner'</p>	